

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		1. Демонтаж		
5н*,6н*	ГОСТ 16442-80*	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией		
7н*,8н*		из сшитого ПЭ, бронированный с наружной оболочкой из ПВХ пластика ПЭББШВ-1кВ		
		сечением 4х25мм ² (d=27мм)	70	м
5к*,6к*	ГОСТ 1508-78	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией		
7к*,8к*		оболочкой из ПВХ пластика КВВГ-1кВ сеч. 4х 1,0мм ² (d=8.1мм)	70	м
1и*-4и*		Кабель парной скрутки для передачи сигналов, с однопроволочными проводниками диаметром 0,52мм, с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластика, с дополнительной оболочкой из ПЭ сеч.2х2х0,52Пэ FTR2-Cat5	80	м
		2. Монтаж		
1н',2н',3н'	ТУ 16.К01-54-2006	Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированный, с наружной оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности ПЭЭББШВн(А)-LS сеч. 4х16мм ²	120	м
1к'-1,2к'-1,3к'-1	ГОСТ 1508-78	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией оболочкой из ПВХ пластика КВВГ-1кВ сеч. 4х 1,5мм ² (d=9.2мм)	60	м
1к'-2,2к'-2,3к'-2	ГОСТ 1508-78	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с оболочкой из ПВХ пластика, экранированный КВВГЭ-1кВ сеч. 4х 1,5мм ² (d=9.5мм)	60	м








*-номера существующих кабельных линий указаны согласно ранее выданному проекту 12300-П-П14-13.1-ЭС, по которому смонтировано оборудование КНС (согласно письма N5404/523 от 29.02.2016г. ОАО "ОЗЗ ППТ "Липецк" смонтированное оборудование КНС соответствует проектному).

**--для установки в существующие коробки KF 9500

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
	ГОСТ7386-80	Наконечник кабельный медный		
		16-6-6-МУХЛЗ	24	шт
ТУ 2248-019-47022248-2008		Труба жесткая двустенная гофрированная d=110мм, внешняя стена-ПНД, внутренняя-ПНД (полиэтилен)	2	шт
DKS		L=6м		
ТУ 2248-015-47022248-2006		Труба двустенная гофрированная d=50мм, внешняя стена-ПНД, внутренняя-ПВД (полиэтилен)	120	м
DKS		Держатель с защелкой для труб d=50мм код 51050	24	шт
ТУ 2248-012-47022248-2009		Труба ПВХ жесткая гладкая атмосферостойкая (серия 6UF) внешняя стена-ПНД, внутренняя-ПВД (полиэтилен)	18	м
DKS		d=50мм код 63950UF		
DKS		Муфта гибкая труба-коробка, IP65 для соединения жесткой ПВХ трубы с клеммной коробкой код 57150	12	шт
		3. Потребность в песке и кирпиче		
		Песок	4,32	м ³
		Кирпич	248	шт

Согласовано:

Согласовано:

						12300-П21-НК ЭС2			
						Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЗЗ ППТ "Липецк"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция канализационной насосной станции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Новикова				04.16.		Р	2	
Проверил	Мезенцева				04.16.				
Гл. спец.	Шаталова				04.16.				
Нач. отд.	Ивашова				04.16.				
Нормоконтр.	Мезенцева				04.16.				
ГИП	Чернецова				04.16.	Спецификация	 ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"		