

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ5

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Однолинейная расчетная схема	
4	План демонтажа и монтажа силовых сетей и цепей управления электрощитовой	
5	План демонтажа и монтажа силовых сетей и цепей управления камеры переключений	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
A 10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования	
5.407-129	Прокладка проводов в ПВХ трубах производственных помещениях	
5.407-64	Установка одиночных навесных и протяжных ящиков, коробок с зажимами, щитков освещения и токопроводы	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
12300-П21-НК.ЭМ5.С	Спецификация оборудования	
12300-П21-НК.ЭМ5.ЛС	Локальная смета	
12300-П21-ЭМ5.ОЛ	ВРУ. Опросный лист	л.1
12300-П21-ЭМ5.ОЛ1	Опросный лист на шкаф управления насосами станции отведения стоков	л.1,2

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
12300-П21-НК.ЭС	Электроснабжение узлов учета канализационных стоков (для колодцев К-1,К-2)	
12300-П21-НК.ЭМ1.1	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-1(колодец К-1)	
12300-П21-НК.ЭМ2.1	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-2(колодец К-2)	
12300-П21-НК.ЭС1	Электроснабжение узлов учета канализационных стоков (для колодцев К-21,К-22)	
12300-П21-НК.ЭМ3	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-3(колодец К-21)	
12300-П21-НК.ЭМ4	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-4(колодец К-22)	
12300-П21-НК.ЭМ5	Реконструкция канализационной насосной станции Электрооборудование	
12300-П21-НК.ЭС2	Реконструкция канализационной насосной станции Электроснабжение 0,4кВ. Площадочные сети	
12300-П21-НК.ЭС3	Реконструкция канализационной насосной станции Электроснабжение 0,4кВ. Внеплощадочные сети	

Основные показатели проекта :

Категория электроснабжения – I

Напряжение электроснабжения 380/220В

Расчетная мощность – 135,0 кВт

14-482

12300-П21-НК.ЭМ5					
Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЭЗ ППТ "Липецк"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Новикова				04.16
Проверил	Мезенцева				
Гл. спец.	Шаталова				
Нач. отд.	Ивашова				
Нормоконтр.	Мезенцева				04.16.
ГИП	Чернецова				
Реконструкция канализационной насосной станции				Стадия	Лист
				Р	1
Общие данные (начало)				Листов	5
				ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"	

Формат А3

Согласовано: