


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, данные о поставщиках носят информационный характер	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.Оборудование.							
	1.1. Приборы и средства автоматизации.							
1а...3а	Преобразователь гидростатического давления, диапазон измерения 0...6м водного столба	LS-10		АО "ВИКА МЕРА"	шт	3		
	выходной сигнал 4...20мА, с кабелем PUR 10м			г.Москва				
к поз. 1а...3а	Кабельный переходник для присоединения проводов	NEMA 4 IP67	14052339	АО "ВИКА МЕРА"	шт	3		
				г.Москва				
	Программное обеспечение для разработки программ и обслуживания программируемых контроллеров SIMATIC S7-1200	STEP 7 Basic V13	6ES7 822-0AA03-0YA5	Siemens	шт	1		
	1.2. Кабели и провода.							
	Кабель монтажный с многопроволочными жилами	МКЭШ		Подольсккабель	м	60	0,073	
	в ПВХ изоляции и оболочке экранированный	ГОСТ 10348-80*E						
	на номинальное напряжение 500В переменного тока							
	числом и сечением жил 3х0,75мм²							
	1.1							

						12300–Л21–НК.АТХ.С			
1	1	–	397-17	<i>А.В.И.</i>	08.17	Строительство канализационного коллектора с территории 2–ой очереди ОЗЗ ППТ "Липецк"			
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал	Дворецкая	<i>А.В.И.</i>	03.16.	Реконструкция канализационной насосной станции		Статус	Лист	Листов	
Проверил	Мезенцева	<i>М.З.</i>	03.16.			Р	1	1	
Гл. спец.	Шаталова	<i>Ш.</i>	03.16.	Спецификация оборудования, изделий и материалов			ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"		
Нач.отг.	Ивашова	<i>И.</i>	03.16.						
Нормоконтр.	Мезенцева	<i>М.З.</i>	03.16.						
ГИП	Чернецова	<i>Ч.</i>	03.16.						