

Ведомость координат

Номер (назв.) точки	Координаты (м)	
	x	y
Уг-1	1341034,83	407431,44
Уг-2	1341036,96	407434,85
Уг-3	1341039,83	407431,21
Уг-4	1341041,40	407429,73
Уг-5	1341042,06	407429,11
Уг-6	1341043,87	407427,43
Уг-7	1341044,56	407426,79
Уг-8	1341041,88	407425,29

Ситуационный план место расположения КНС




КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Обозначен. кабеля	Трасса		Кабель						Ток плавкой вставки предохранителя на ТП	Примечание	
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей и сечение жил	Длина, м	Нагрузка, кВт	Ток, А	Потери напряжения			
						н.р.	н.р.	В линии	с учетом внутр. потерь		
						а.р.	а.р.	н.р.	а.р.		
1н'	Щит ШУ	Насос канализаци. Н1 раб.	ПВЭШВн(А)-LS-1кВ	2(4 x 16) ¹	22	62,0	122,0	1.47	2.07		(силовой) питающий
1к'-1	Щит ШУ	Насос канализаци. Н1 раб.	КВВГ-1кВ	4 x 1,5 ^{1,2}	22						(защита) контрольный
1к'-2	Щит ШУ	Насос канализаци. Н1 раб.	КВВГЭ-1кВ	4 x 1,5 ^{1,2}	22						(защита) контрольный
2н'	Щит ШУ	Насос канализаци. Н2 раб.	ПВЭШВн(А)-LS-1кВ	2(4 x 16) ¹	14	62,0	122,0	0.94	1.54		(силовой) питающий
2к'-1	Щит ШУ	Насос канализаци. Н2 раб.	КВВГ-1кВ	4 x 1,5 ^{1,2}	14						(защита) контрольный
2к'-2	Щит ШУ	Насос канализаци. Н2 раб.	КВВГЭ-1кВ	4 x 1,5 ^{1,2}	14						(защита) контрольный
3н'	Щит ШУ	Насос канализаци. Н3 рез.	ПВЭШВн(А)-LS-1кВ	2(4 x 16) ¹	18	62,0	122,0	1.2	1.8		(силовой) питающий
3к'-1	Щит ШУ	Насос канализаци. Н3 рез.	КВВГ-1кВ	4 x 1,5 ^{1,2}	18						(защита) контрольный
3к'-2	Щит ШУ	Насос канализаци. Н3 рез.	КВВГЭ-1кВ	4 x 1,5 ^{1,2}	18						(защита) контрольный
1у*	Щит ШУ	Датчик уровня резервуар 2	МКЭШ**	3 x 0,75	22					См. компл. 12300-Л21-НК.АТХ	измерительный
2у*	Щит ШУ	Датчик уровня резервуар 3	МКЭШ**	3 x 0,75	14					См. компл. 12300-Л21-НК.АТХ	измерительный
3у*	Щит ШУ	Датчик уровня резервуар 4	МКЭШ**	3 x 0,75	18					См. компл. 12300-Л21-НК.АТХ	измерительный

*-кабели 1у', 2у', 3у' для защиты от механических повреждений проложить по всей длине трассы в гибких двустенных гофрированных трубах ПНД
 **-кабель измерительный заказан в разделе 12300-Л21-НК.АТХ
 ***-существующие кабели, предусмотренные для запитки насосов демонтировать, измерительные кабели, проложенные к счетчикам расходомеров "Днепр" в колодцах, демонтировать
 ****-Подключение кабелей питающих силовых 1н', 2н', 3н', контрольных защитных 1к'-1, 1к'-2, 2к'-1, 2к'-2, 3к'-1, 3к'-2 выполнить в существующих клеммных коробках установленных у резервуаров N2-N4
 1-сечение, количество жил, наличие экрана принято в соответствии с указанными комплектами кабелями производителем насосов
 2-использовать 3 жилы

Разрезы кабельной траншеи



Тсуц² - размер траншеи принят по ранее выданному проекту

Условные обозначения

Проектируемые

- E_v — Эл. кабель 0.4кВ
- E_v — Эл. кабель 0.4кВ в а/ц трубе
- (З) — Заземляющее устройство
- НК1.1 — напорная канализация
- НК1.2 — напорная канализация

12300-Л21-НК.ЭС2					
Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЗЗ ППТ "Лупецк"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Новикова				04.16.
Проверил	Мезенцева				04.16.
Гл. спец.	Шаталова				04.16.
Нач. отд.	Ивашова				04.16.
Нормоконтр.	Мезенцева				04.16.
ГИП	Чернецова				04.16.

Реконструкция канализационной насосной станции	Стация	Лист	Листов
	Р	3	

Кабельные сети 0.4кВ.
Площадочные сети

ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Формат А2