

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭС2

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Спецификация	
3	Кабельные сети 0,4кВ. Площадочные сети	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
A5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях	
A10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования	
A5-92-48 Вариант 3	Ввод кабельной линии в здание	поз.1
A5-92-10	Поворот траншеи	поз.2
A5-92-29 рис.3	Пересечение кабельной линии с кабелем	поз.3
	Траншея кабельная Т-5	L-24
<u>Прилагаемые документы</u>		
12300-Л21-НК.ЭС2.С	Спецификация оборудования	
12300-Л21-НК.ЭС2.ЛС	Локальная смета	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
12300-Л21-НК.ЭС	Электроснабжение узлов учета канализационных стоков (для колодцев К-1, К-2)	
12300-Л21-НК.ЭМ1.1	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-1(колодец К-1)	
12300-Л21-НК.ЭМ2.1	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-2(колодец К-2)	
12300-Л21-НК.ЭС1	Электроснабжение узлов учета канализационных стоков (для колодцев К-21, К-22)	
12300-Л21-НК.ЭМ3	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-3(колодец К-21)	
12300-Л21-НК.ЭМ4	Электрооборудование узла учета канализационных стоков ШУ-4(колодец К-22)	
12300-Л21-НК.ЭМ5	Реконструкция канализационной насосной станции. Электрооборудование	
12300-Л21-НК.ЭС2	Реконструкция канализационной насосной станции. Электроснабжение 0,4кВ. Площадочные сети	
12300-Л21-НК.ЭС3	Реконструкция канализационной насосной станции. Электроснабжение 0,4кВ. Внеплощадочные сети	

Основные показатели проекта :

Реконструкция КНС
Категория электроснабжения – I
Напряжение электроснабжения 380/220В
Расчетная мощность – 135,0 кВт
Коэф. мощности $\cos\phi = 0.85$

10. Защитные меры безопасности

Для защиты от поражения электротоком в нормальном режиме при прямом прикосновении предусматривается:

1. Изоляция токоведущих частей.
2. Выбор оборудования со степенью защиты оболочек не ниже IP2X

Для защиты от поражения электротоком в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении предусматривается:

1. Защитное заземление.
2. Двойная изоляция.

Соединение заземляющих проводников между собой, должно выполняться сваркой.

Общие указания

1. Проект наружных сетей реконструируемой КНС на территории 2-ой очереди ОЭЗ ППТ "Липецк" выполнен на основании технического задания, выданного ОАО ОЭЗ и согласно ПУЭ.

2. Напряжение электроснабжения 380/220В.

3. Проектом предусматривается демонтаж существующих сетей электроснабжения к оборудованию КНС, расположенному вне здания и монтаж сетей к оборудованию в связи с заменой существующих насосов, расположенных в резервуарах N1-N3, на новые марки WILO FA15.99D.

4. Электроснабжение электроприемников, которыми являются двигатели насосов, осуществляется от шкафа ШУ, разработанного по опросному листу ООО "Ингус" и установленного в помещении КНС (см. комплект -12300-Л21-НК.ЭМ5).

5. Данным проектом предусматривается демонтаж кабелей, проложенных к насосам (питающих и контрольных) и демонтаж измерительных кабелей, проложенных к преобразователям расходомеров "Днепр", установленных в колодцах, предусмотренных в ранее выданном проекте 12300-II-Л14-13.1-ЭС2.

Существующие сети к насосам, установленным в резервуарах N2, N3 и N4, демонтировать и выполнить прокладку кабелей с другими параметрами к новым насосам. Кабели проложить в существующих траншеях

6. Сечение питающих кабелей выбрано согласно расчетной нагрузки с проверкой по допустимым потерям напряжения (см. кабельный журнал).

7. Проектом предусматривается прокладка к каждому насосу по 2 питающим экранированных кабеля, которые подключаются параллельно, и по 2 контролльных кабеля, один из которых – экранированный.

Подключение питающих и контрольных кабелей выполнить через существующие клеммные коробки, установленные около резервуаров.

Технологической частью раздела 12300-Л21-НК.АТХ предусматривается установка датчиков уровня в резервуарах N2, N3, N4, к которым прокладываются измерительные кабели от шкафа управления насосами.

Измерительные кабели 1^м-3^м и контрольные 1^к-2, 2^к-2, 3^к-2 на всем протяжении трассы проложить в ПНД трубах d=50мм.

Выходы из КНС выполнить в асбестоцементных трубах (использовать существующие трубы, предусмотренные в КНС).

8. Кабели проложить в земле, в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли.

Пересечения проектируемых эл.кабелей с коммуникациями выполнить в соответствии с типовой серией А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях

9. Заземляющее устройство КНС существующее.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электромеханические устройства".

12. Земляные работы вести согласно "Правил производства земляных работ на территории города "Липецк", принятых Липецким городским Советом депутатов 18 августа 2005 года.

13. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.

12300-Л21-НК.ЭС2					
Строительство канализационного коллектора с территорией 2-ой очереди ОЭЗ ППТ "Липецк"					
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал	Новикова			04.16.	
Проверил	Мезенцева			04.16.	
Гл.спец	Шаталова			04.16.	
Нач.отп.	Ивашова			04.16.	
Нормоконтр.	Мезенцева			04.16.	
ГИП	Чернеева			04.16.	
Общие данные					
14-482					
Реконструкция канализационной насосной станции					
Стадия	Лист	Листов			
P	1	3			
ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"					